4. Anuncios

Consejería de Economía, Industria y Comercio

36 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de ampliación de C.T. de 250 a 250 + 160, cuyas características principales son:

- Peticionario: Probusur, S.A., con domicilio en Finca Las Primicias.
- Lugar de la instalación: Paraje La Plata.
- Término municipal: Puerto Lumbreras.
- Finalidad de la instalación: Riegos agrícolas.
- Características técnicas: El centro de transformación es de tipo interior. Relación de transformación 20 KV/220-380 V. Potencia 160 y 250 KVA.
- Presupuesto: 930.000 pesetas.
- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Técnico autor del proyecto: Teófilo A. Martín Jiménez.
- Expediente n.º AT 1797.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 16 de diciembre de 1987.—El Director Regional de Industria, Energía y Minas, P.A. el Jefe de la Sección de Industria, **Francisco Calzón Egea**.

50 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.A.T. 786 metros, 100 KVA, cuyas características principales son:

- Peticionario: ROSTOY, S.A., con domicilio en calle del Pino, 97, Casillas, Murcia.
- Lugar de la instalación: Paraje «La Santa», Santomera.
- Término municipal: Santomera.
- Finalidad de la instalación: Suministro de energía para impulsión de agua para riego.
- Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en derivación a Comunidad de Regantes y su final en C.T.I. de la propiedad, con una longitud de 786 metros, tensión de suministro 20 KV. Conductores Al-Ac, tipo

LAC-28/2. Aisladores cadenas 3.E-1503 y ARVI-32. Apoyos metálicos.

El centro de transformación es de tipo intemperie. Relación de transformación $20.000 \pm 5\%$ -398/230 V. Potencia 100 KVA. Otras características sobre poste.

- Presupuesto: 2.907.900 pesetas.
- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Técnico autor del proyecto: Joaquín Caravaca Espín.
- Expediente n.º AT 13.754.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 14 de diciembre de 1987.—El Director Regional de Industria, Energía y Minas, P.A. el Jefe de la Sección de Industria, **Francisco Calzón Egea**.

4 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. de 385 metros y C.T. de 160 KVA., cuyas características principales son:

- Peticionario: Promociones y Construcciones Hnos. Pérez Cánovas y Eurogasa, S.A., con domicilio en Avda. Juan Carlos I, 13, Santo Angel.
 - Lugar de la instalación: Urbanización Residencial Finca El Pino «La Cierva».
 - Término municipal: Murcia.
 - Finalidad de la instalación: Electrificación de urbanización.
 - Características técnicas: La línea eléctrica aérea tiene su origen en C.T. Los Pinos y finaliza en C.T. «La Cierva». Tendrá una longitud de 385 metros. Tensión de suministro 20 KV. Conductores Al.3(1×95) mm² P3PFJ. Aisladores papel impregnado en mezcla N.M.
- El C.T. será de tipo interior. Relación de transformación 398/230 V. con una potencia de 160 KVA.
- Presupuesto: 7.976.139 pesetas.
 - Procedencia de los materiales: Nacional.
 - Técnico autor del proyecto: Alfonso R. García López y Carlos Molina Coma. Ings. Téc. Ind.
 - Expediente n.º AT 13.725.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 19 de noviembre de 1987.—El Director Regional de Industria, Energía y Minas, P.A. el Jefe de la Sección de Industria, **Francisco Calzón Egea**.