

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 13 de noviembre de 1991.—El Director General de Industria, Tecnología, Energía y Minas, **Juan A. Aroca Bermejo**.

683 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. y C.T.I. «El Lugarico», cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Iberdrola II, S.A., con domicilio en Avda. General Primo de Rivera.
- b) Lugar de la instalación: Javalí Viejo.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características técnicas: L.A.M.T. Origen: L.A.M.T. 20 kV. Contraparada. Final: CTI «El Lugarico», en proyecto. Longitud: 407 metros. Tensión de suministro: 20 kV. Conductores: LA-56. Aislamiento: Cadenas anclaje y suspensión. Apoyos: Metálicos. C.T. tipo: Intemperie. Relación de transformación: $20.000 \pm 5\%$ 398/230 V. Potencia: 100 kVA.
- f) Presupuesto: 3.015.624 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Luis Pérez Suso.
- i) Expediente n.º AT 15.741.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 4 de diciembre de 1991.—El Director General de Industria, Tecnología, Energía y Minas, **Juan A. Aroca Bermejo**.

684 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de electrificación Campos de Ricote fase II, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Iberdrola II, S.A., con domicilio en Avda. General Primo de Rivera, 7.

- b) Lugar de la instalación: Ricote.
- c) Término municipal: Ricote.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características técnicas: L.A.M.T. Origen: L.A.M.T. Ricote, fase I. Final: CTI número 11 «Collado Gil 2». Longitud: 5.166 metros. Tensión de suministro: 20 kV. Conductores: LA-56. Aislamiento: U40BS. Apoyos: Metálicos. C.T. tipo: Intemperie. Relación de transformación: $20.000 \pm 5\%$ 298/230 V. Potencia: 50 KVA. R.A.B.T. Postecillos metálicos. Conductor: Trenzado RZ de 95 mm² Al. Tensión: 398/230 V.
- f) Presupuesto: 13.719.722 pesetas.
- g) Técnico autor del proyecto: Pedro Nebreda Pérez.
- h) Expediente n.º AT 15.753.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 11 de diciembre de 1991.—El Director General de Industria, Tecnología, Energía y Minas, **Juan A. Aroca Bermejo**.

685 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de electrificación «Los Camachos», cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Iberdrola II, S.A., con domicilio en Avda. General Primo de Rivera, 7.
- b) Lugar de la instalación: Torre Pacheco.
- c) Término municipal: Torre Pacheco.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características técnicas: L.A.M.T. Origen: L.A.M.T. «Camachos». Final: C.T.I. Longitud: 160. Tensión de suministro: 20 kV. Conductores: LA-56. Aislamiento: U70BS. Apoyos: Metálicos. C.T. tipo: Intemperie. Relación de transformación: $20.000 \pm 5\%$ 398/230 V. Potencia: 50 kVA. R.A.B.T. Postecillos metálicos. Potencia: 50 kVA. Tensión: 398/230 V. Conductor: Trenzado RZ de 95 mm² Al.
- f) Presupuesto: 2.590.879 pesetas.
- g) Técnico autor del proyecto: Pedro Nebreda Pérez.
- h) Expediente n.º AT 15.754.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 11 de diciembre de 1991.—El Director General de Industria, Tecnología, Energía y Minas, **Juan A. Aroca Bermejo**.