

4. Anuncios

Consejería de Economía, Industria y Comercio

1158 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos previstos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa y declaración en concreto de un proyecto de centro de transformación de 160 kVA. y acometida subterránea de M.T., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Promociones Marian, S.A., con domicilio en Plaza de Abastos, número 3, Guardamar del Segura (Alicante).
- b) Lugar de la instalación: Avda. Los Pozuelos (Santiago de la Ribera).
- c) Término municipal: San Javier.
- d) Finalidad de la instalación: Suministro eléctrico a viviendas.
- e) Características técnicas: Línea eléctrica subterránea, origen línea H.E.S.A., final C.T. del peticionario, longitud 5 m., tensión de suministro 20.000 V., conductores 3 (1x95) Al-RHV, centro de transformación tipo interior, relación de transformación $20.000 \pm 5\% \pm 2,5\%$ /398-230 V., potencia 160 kVA. Otras características: refrigeración natural en baño de aceite y neutro accesible en B.T.
- f) Presupuesto: 2.991.813.
- g) Expediente n.º AT 15.296.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 23 de enero de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

1152 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos previstos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de central hidroeléctrica La Esperanza. Equipamiento mecánico-eléctrico, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: La Unión Electro Industrial, S.A., con domicilio en calle Carmen, 31, Crevillente (Alicante).
- b) Lugar de la instalación: Paraje «El Esparragal de Abajo».
- c) Término municipal: Calasparra.
- d) Finalidad de la instalación: Central Hidroeléctrica para aprovechamiento del «Salto de la Esperanza».

- e) Características técnicas: Generador de 1.100 kw. 6.000 voltios. Transformador de potencia de 1.500 kVA. 20.000/6.000 voltios. Transformador de servicios auxiliares de 25 kVA. 20.000/380-230 voltios. Aparellaje en cabinas metálicas.
- f) Presupuesto: 20.081.259 pesetas.
- g) Técnico autor del proyecto: Don Manuel Fernández Rodríguez, Ingeniero Técnico Industrial.
- h) Expediente n.º AT 15.279.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 10 de enero de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

1147 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos previstos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea aérea en A.T., 20 kV. y C.T.I. de 25 kVA. para alimentación de una vivienda unifamiliar. Apoyos metálicos de presilla tipo P-700 y celosías C. 2.000, cadenas 3E-1.503 y crucetas, Cond. LA-56, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Doña María Josefa Luján Vivancos, con domicilio en calle San Roque, número 26, El Palmar (Murcia).
- b) Lugar de la instalación: Baños y Mendigo, Corvera (Murcia).
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Alimentación a vivienda unifamiliar.
- e) Características técnicas: Apoyos metálicos tipo presilla y celosía de 12 metros; crucetas armadas en cabeza, conductor LA-56, cadenas de amarre y C.T.I. de 25 kVA.
- f) Presupuesto: 1.896.930 pesetas.
- g) Expediente n.º AT 15.299.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 25 de enero de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.