

- f) Presupuesto: 14.701.075 pesetas.
g) Expediente n.º AT-15.263.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 26 de diciembre de 1990.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

3477 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un Proyecto, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Bienvenido Muñoz Ortuño y 25 más, con domicilio en Yecla (Murcia) calle San Ramón, 122-2.º.
b) Lugar de la instalación: Junto al Camino «Boca el Cántaro», paraje «La Decarada».
c) Término municipal: Yecla.
d) Finalidad de la instalación: Electrificación rural (uso viviendas rurales)
e) Características técnicas: Del centro de transformación: Tipo, intemperie. Relación, 20.000 ± 5%/398-231 V. Potencia, 100 KVA. Otras características, norma UNESA.
De la línea de M.T.: Longitud, 210 metros. Origen, apoyo número 4 derivación CTI «Senda de los Jinetes». Final, apoyo número 3 que se proyecta. Tensión, 20.000 V. Conductores, LA-56. Apoyos, metálicos 12 C-2000 (1 y 3) y 12 P-400 (número 2).
f) Presupuesto: 7.510.824 pesetas.
g) Técnico autor del proyecto: Luis F. Ruiz Molina.
h) Expediente n.º AT-15.354.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 4 de marzo de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

3480 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un Proyecto de L.A. 20 KV. de 75 metros y C.T.I. de 25 KVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Antonio Egea Conesa, con domicilio en San Javier, 8, 30739 de Dolores de Pacheco.

- b) Lugar de la instalación: «Lugar Nuevo» Torre Pacheco.
c) Término municipal: Torre Pacheco.
d) Finalidad de la instalación: Riego por goteo.
e) Características técnicas: La línea tendrá su origen en línea H.E. y finalizará en CTI que se proyecta, con una longitud de 75 metros, tensión 20 KV., aisladores E-1.503 y apoyos metálicos de 12 metros. El CTI será del tipo intemperie sobre poste, relación de transformación 11-20 KV/398-230 V., y una potencia de 25 KVA.
f) Presupuesto: 1.270.086 pesetas.
g) Expediente n.º AT-15.357.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 7 de marzo de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

3091 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un Proyecto de centro de transformación prefabricado de hormigón y cabinas metálicas de 250 KVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Aguas de Murcia, S.A., con domicilio en Plaza Circular, 9 de Murcia.
b) Lugar de la instalación: Los Dolores de Murcia, junto FC. Murcia-Alquerías.
c) Término municipal: Murcia.
d) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica a grupos electro-bombas para impulsión de aguas residuales denominado Plan Sur.
e) Características técnicas: El C.T. será prefabricado de hormigón, para acometida subterránea dispondrá de celda metálica de entrada, protección y medida. El transformador será de 250 KVA., aceite de relación de transformación 20.000 ± 5%/398-230 V.
f) Presupuesto: 2.585.210 pesetas.
g) Técnico autor del proyecto: Francisco García García. Ing. Técn. Indust.
h) Expediente n.º AT-15.376.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 11 de marzo de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.