

4577 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de instalación de línea subterránea de M.T. 11/20 kV. de 288 m (2 x 144) de enlace entre las líneas de distribución de HE, y C.T., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Caja de Ahorros de Murcia, con domicilio en Gran Vía, número 23, Murcia.
- b) Lugar de la instalación: Calle Carmen, Plaza Icue, calle Jabonerías y Niño.
- c) Término municipal: Cartagena.
- d) Finalidad de la instalación: Alimentación a C.T. en proyecto.
- e) Características técnicas: 288 m. (2 x 144 m.), cable papel impregnado RRF-3P 3 (1 x 150) mm² Al. 11/20 kV.
- f) Presupuesto: 4.164.612 pesetas.
- g) Expediente n.º AT 15.182.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 17 de abril de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Enrique Soriano Pescador.

3966 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de C.T.I. de 25 kVA. y L.A.A.T. 20 kV. de 453 m., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: José Ruiz Torres, con domicilio en calle Pizarro, número 38, Alcantarilla.
- b) Lugar de la instalación: Sangonera la Seca, Ctra. N-340, P.K. 318.
- c) Término municipal: Sangonera la Seca (Murcia).
- d) Finalidad de la instalación: Suministro a granja avícola.
- e) Características técnicas: Apoyos metálicos tipo presilla y celosía, C-2.000, P-750, P-400, con crucetas tipos A-26, 70 D-300/SE y 70 D-250/S, amarre con cadenas de tres elementos E-1503, trafo de potencia de 25 kVA.-20.000 ± 5% 398-230.
- f) Presupuesto: 2.010.824 pesetas.
- g) Expediente n.º AT 15.399.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 22 de marzo de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Enrique Soriano Pescador.

4045 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.S.M.T. 11/20 kV. y nuevo C.T. San Pedro número II, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en Avda. General Primo de Rivera.
- b) Lugar de la instalación: San Pedro del Pinatar.
- c) Término municipal: San Pedro del Pinatar.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características técnicas: L.S.M.T. de 105 j. con origen en columna entronque A/S en la LAMT a C.T. San Pedro. Final en el CT San Pedro II. Conductor NMRSF3P Al de 3 (1 x 150). Centro de transformación prefabricado de hormigón tipo S-222-C. Con celdas FUNTAM y dos trafos uno de 630 y el otro de 250 kVA. Relación de los trafos 11.000/20.000 ± 5% 398/230 V.
- f) Presupuesto: 9.213.948 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Luis Pérez Suso.
- i) Expediente n.º A.T. 15.383.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 18 de marzo de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Enrique Soriano Pescador.

4046 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.S.M.T. a C.T.A. Savin, en Jumilla (Murcia), cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en Avda. General Primo de Rivera.

- b) Lugar de la instalación: Jumilla.
- c) Término municipal: Jumilla.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características técnicas: L.A.S.M.T. Origen: L/Fte. del Pino. Final empalme línea existente a C.T.A. Savin. Longitud aérea: 594 m. Longitud subterránea: 265 m. Tensión: 20 kV. Conductor aéreo: LA-56 de 54,6 mm². Conductor subterráneo: P3 (PV) JVF AL. 3 (1 x 95). Aislamiento: Cadenas suspensión y papel impregnado.
- f) Presupuesto: 9.026.325 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Luis Pérez Suso.
- i) Expediente n.º AT 15.384.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 18 de marzo de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Enrique Soriano Pescador.

4047 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.S.M.T. a 20 kV. de alimentación al C.T.A. INSALUD en Las Torres de Cotillas (Murcia), cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en Avda. General Primo de Rivera.
- b) Lugar de la instalación: Las Torres de Cotillas.
- c) Término municipal: Las Torres de Cotillas.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características técnicas: L.S.M.T. Origen: Anillo tramo L.S.M.T. entre entronque A/S de crefer y jardín. Final: C.T.A. INSALUD. Longitud: 98 m. Tensión: 20 kV. Cable: P3 (PV) JVF 12/20 3 (1 x 95) Al. Aislamiento: Papel impregnado.
- f) Presupuesto: 2.005.895 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Luis Pérez Suso.
- i) Expediente n.º AT 15.385.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 18 de marzo de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Enrique Soriano Pescador.

4048 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de conversión en L.S.M.T. de L.A.M.T. de C.T. Candelaria a C.T. Picaderas, en Águilas (Murcia), cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en Avda. General Primo de Rivera.
- b) Lugar de la instalación: Águilas.
- c) Término municipal: Águilas.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características técnicas: Origen: C.T. Candelaria. Final: C.T. Picaderas. Longitud: 195 m. Tensión: 20 kV. Conductores: P3 (PV) JVF Al. 3 (1 x 95). Aislamiento: Papel impregnado.
- f) Presupuesto: 3.835.596 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Luis Pérez Suso.
- i) Expediente n.º AT 15.386.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 18 de marzo de 1991.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Enrique Soriano Pescador.

4049 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. 20 kV. al C.T.A. «La Tejera», en Mula, (Murcia), cuyas características principales son: