

- g) Técnico autor del proyecto: Manuel Caballos Piñero. Ingeniero ICAI.
- h) Expediente n.º AT-14.764.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 22 de diciembre de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

566 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un Proyecto de L.S.M.T. 20 KV., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Carlos Monteverde Gavilanes, con domicilio en calle Aspe, 8, Elche (Alicante).
- b) Lugar de la instalación: Urb. Gran Hábitat, Zona Oeste, 1.
- c) Término municipal: Los Alcázares.
- d) Finalidad de la instalación: Suministro a viviendas.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica entronca en el CT. Oasis, futura propiedad de HESA y discurre bajo aceras hasta el CT. en proyecto. Longitud de 330 metros tensión de suministro 20 KV. y conductores tipo XLPE 3(1x150) mm² Al.
- f) Presupuesto: 1.402.000 pesetas.
- g) Técnico autor del proyecto: Ingeniero industrial.
- h) Expediente n.º AT-14.792.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 29 de diciembre de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

567 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un Proyecto de Línea eléctrica de 20 KV., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Carlos Monteverde Gavilanes, con domicilio en calle Aspe, 8, Elche (Alicante).
- b) Lugar de la instalación: Urb. Gran Hábitat, Zona Oeste, 2.
- c) Término municipal: Los Alcázares.
- d) Finalidad de la instalación: Alimentación a viviendas.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica entronca en el CT. Zona Oeste-1, futura propiedad de HESA y discurre bajo aceras hasta el CT. en proyecto. Longitud 470 metros tensión de suministro 20 KV., y conductores tipo XLPE (1x150) mm² Al.
- f) Presupuesto: 1.892.000 pesetas.
- g) Técnico autor del proyecto: Ingeniero industrial.
- h) Expediente n.º AT-14.790.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 29 de diciembre de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

624 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un Proyecto de Centro transformación energía eléctrica 250 KVA. relación 20.000/398-231 V., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Disemobel, S.L., con domicilio en Ctra. Villena Km. 64.7, Yecla.
- b) Lugar de la instalación: Ctra. Villena Km. 64.7, Yecla.
- c) Término municipal: Yecla.
- d) Finalidad de la instalación: Suministro a industria fabricación de muebles.
- e) Características técnicas: Centro transformación tipo Prefabricado hormigón. Potencia 250 KVA. Relación transformación 20.000/398-231 V.
- f) Presupuesto: 3.687.238 pesetas.
- g) Técnico autor del proyecto: Ramón Ortín Marcos - Marcelo López Vizcaino.
- h) Expediente n.º AT-14.769.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 20 de diciembre de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.