

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en Avda. General Primo de Rivera, 7 - Murcia.
- b) Lugar de la instalación: Mazarrón.
- c) Término municipal: Mazarrón.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características técnicas: Origen L/Mazarrón-Pto. Mazarrón. Final en la misma. Longitud 1.154 metros. Tensión de suministro 20 kV. Conductor LA-56 de 54'6 mm<sup>2</sup>. Aislamiento, cadenas de anclaje y suspensión. Apoyos metálicos.
- f) Presupuesto: 2.662.764 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Luis Pérez Suso.
- i) Expediente número A.T. 14.802.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El Director General de Industria, Energía y Minas, Enrique Soriano Pescador.

#### **2453 Información pública de instalación eléctrica de alta tensión.**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y declaración en concreto de un proyecto de C.T. de 400 kVA. cuyas características principales son:

- a) Peticionario: C.T.N.E., con domicilio en C/. Alburquerque.
- b) Lugar de la instalación: Lorca.
- c) Término municipal: Lorca.
- d) Finalidad de la instalación: Central Telefónica.
- e) Características técnicas: El C.T. será de tipo interior con celdas prefabricadas CABIMETAL. Relación de transformación 11-20 kV/220-127 V. con una potencia de 400 kVA.
- f) Presupuesto: 4.103.228 pesetas.
- g) Expediente número A.T. 14.850.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 9 de febrero de 1990.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Enrique Soriano Pescador.

#### **2492 Información pública de instalación eléctrica de alta tensión.**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa para la ejecución de un proyecto de electrificación de C.T.I. de 25 kVA. de potencia, relación 20.000/398/280 V. ± 5% y L.A.M.T. de 90 metros de longitud de 20 kV., para electrificación de finca y cebadero, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Antonio Izquierdo García, con domicilio en Avda. José Antonio, s/n., Cuevas de Reylo. Paraje Los Cánovas.
- b) Lugar de la instalación: Paraje Los Cánovas.
- c) Término municipal: Alhama de Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Electrificación finca y cebadero.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en línea de H.E. La Pinilla-El Carril 20 kV., final en C.T.I. del peticionario, con una longitud de 90 metros y tensión de suministro 20.000 V. Conductores LA/30, aisladores Arvi 32 y cadena 1.503, apoyos metálicos tipo presilla. El centro de transformación, es de tipo intemperie, relación de transformación 20.000 ± 5%/398-230 V. potencia 25 kVA., con baño de aceite.
- f) Presupuesto: 942.213 pesetas.
- g) Técnico autor del proyecto: Antonio González Perellón.
- h) Expediente número A.T. 14.835.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 24 de enero de 1990.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Enrique Soriano Pescador.

#### **2485 Información pública de instalación eléctrica de alta tensión.**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y declaración en concreto de un proyecto de modificación de trazado de línea aérea de M.T., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Conservas Fernández, S.A., con domicilio en La Copa de Bullas.
- b) Lugar de la instalación: La Copa de Bullas.
- c) Término municipal: Bullas.
- d) Finalidad de la instalación: Suministro a fábrica de conservas.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en apoyo C-2000 y final en entronque A/S, P-1400. Longitud de 354 metros. Tensión de suministro 20.000 V. Conductores Lac 28/2. Aisladores Esperanza 1.503/3 - Arvi-32. Apoyos de presilla.
- f) Presupuesto: 818.695 pesetas.
- g) Expediente número A.T. 113.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 2 de febrero de 1990.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Enrique Soriano Pescador.