

6599 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un Proyecto de L.A.M.T. 20 KV y C.T.I. denominado «Cuatro Caminos» en Beniaján, término municipal de Murcia, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en Avda. General Primo de Rivera, 7 de Murcia.
- b) Lugar de la instalación: Beniaján.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características técnicas: L.A.M.T. Origen en L/Camino Los Pinos, final CTI «Cuatro Caminos». Longitud 290 metros. Tensión suministro 20 KV. Conductor LA-56 de 54,6 mm². Aislamiento con cadenas anclaje y apoyos metálicos.
C.T.I. Tipo intemperie sobre poste. Potencia 100 KVA. Relación de transformación $20.000 \pm 5\% / 398-230$ V.
- f) Presupuesto: 2.652.332 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Luis Pérez Suso.
- i) Expediente n.º AT-15.010.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 30 de mayo de 1990.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

6601 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos previstos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa y declaración en concreto de un proyecto de: L.A.M.T. 20 KV y C.T.I. de 50 KVA., cuyas características principales son: C.T.I. 50 KVA. 20 KV/380-220 V; L.A.M.T. de 20 KV.

- a) Peticionario: Maquinaria Marcos Marín, S.A., con domicilio en Ctra. de Alicante Km. 12, Las Peñicas, Murcia.
- b) Lugar de la instalación: Las Peñicas.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Alimentación almacén de maquinaria.

- e) Características técnicas: L.A.M.T. apoyos metálicos de presilla, aislamiento E-1.503, conductor LAC 28/2, X/S y autoválvulas; longitud: 20 metros.

C.T.I. intemperie, baño aceite, 50 KVA., relación 20 KV/380-220 V.

- f) Presupuesto: 1.288.403 pesetas.
- g) Expediente n.º AT-14.988.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 19 de mayo de 1990.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

6600 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión y declaración en concreto de su utilidad pública.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa y declaración en concreto de su utilidad pública para la ejecución de un Proyecto, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en Avda. General Primo de Rivera, 7.
- b) Lugar de la instalación: Pjes. Casas del Cura y El Collado.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro. Esta obra está incluida en PLANER/89 con el N.º 41.
- e) Características técnicas: LAMT. Origen L/V. del Sol y Sucina. Final en CTI. Casas del Cura y El Collado. Longitud 3.953 metros. Tenclaje y suspensión. Apoyos metálicos.
CTI. tipo intemperie sobre poste. Potencia 50 KVA cada uno de los dos. Relación transformación $20.000 \pm 5\% / 398-230$ V. Se complementan las instalaciones con una red aérea de B.T.
- f) Presupuesto: 22.351.047 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Luis Pérez Suso.
- i) Expediente n.º AT-14.693.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 21 de mayo de 1990.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.