

Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 15 de febrero de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

1888 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de C.T.I. de 50 kVA. y acometida aérea, cuyas características principales son:

- Peticionario: Rafael Benavent Rivelles, con domicilio en San Antonio número 56, 2.º, Yecla.
 - Lugar de la instalación: Ctra. de Yecla-Villena, Km. 62,7.
 - Término municipal: Yecla.
 - Finalidad de la instalación: Industria de fabricación de disolventes.
 - Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en apoyo número 19 de la red «Cabezuelas» de H.E. y finaliza en C.T.I. Longitud de 80 metros. Tensión suministro 20 kV. Conductores Aluminio acero tipo Lac-28. Aisladores cadenas de amarre E-1.503 y 2 apoyos.
- El C.T. será de tipo intemperie. Relación de transformación $20.000 \pm 5\% / 398-231$ V. con una potencia de 50 kVA.
- Presupuesto: 1.277.250 pesetas.
 - Procedencia de los materiales: Nacional.
 - Técnico autor del proyecto: Ramón Ortín Marcos.
 - Expediente n.º AT 14.293.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 1 de febrero de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

2012 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de C.T. de 100 kVA y acometida, cuyas características principales son:

- Peticionario: Promociones Romero y Díaz, S.A., con domicilio en Molinos Marfagones, calle Puerto de Pajares, Cartagena.
- Lugar de la instalación: Molinos Marfagones, calle Puerto de Pajares, Cartagena.

- Término municipal: Cartagena.
 - Finalidad de la instalación: Electrificación de 30 viviendas y servicios.
 - Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en L.A.M.T. Cebaderos de H.E. y finaliza en C.T.I. que se solicita. Tendrá una longitud de 17 metros. Tensión de suministro 11 kV. Conductores LA-56. Aisladores de cadenas de 3 elementos Esperanza 1.503, apoyos metálicos de pesilla.
- El C.T. será de tipo intemperie. Relación de transformación 11-20/380-220. con una potencia de 100 kVA.
- Presupuesto: 6.146.429 pesetas.
 - Procedencia de los materiales: Nacional.
 - Técnico autor del proyecto: Víctor González Pumariega.
 - Expediente n.º AT 14.313.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 7 de febrero de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

2106 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. y C.T.A. de 315 kVA., cuyas características principales son:

- Peticionario: Hijos de Juan Martínez Hdez., S.A., con domicilio en Ctra. de Jumilla, Venta del Olivo, s/n.
 - Lugar de la instalación: Jumilla, Venta del Olivo.
 - Término municipal: Jumilla.
 - Finalidad de la instalación: Fábrica de prefabricados para la construcción.
 - Características técnicas: La línea eléctrica aérea tiene su origen en apoyo número 9 de L.A.M.T. de «H.E. Cañada» y finaliza en C.T. del peticionario. Tendrá una longitud de 35 metros. Tensión de suministro 11 kV. Conductores Lac 28/2. Aisladores E-1.503 y apoyos metálicos de pesilla.
- El C.T. será de tipo caseta. Relación de transformación 1.000/398-230 V. con una potencia de 315 kVA.
- Presupuesto: 1.950.000 pesetas.
 - Procedencia de los materiales: Nacional.
 - Técnico autor del proyecto: Eduardo Sánchez Molina. Ingeniero Técnico Industrial.
 - Expediente n.º AT 14.329.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 17 de febrero de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.