

I. Comunidad Autónoma

4. Anuncios

Consejería de Economía, Industria y Comercio

5222 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.^º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.S.M.T. y C.T. de 630 kVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Junta Mixta de Compensación Polígono Santa Ana, con domicilio en calle Muralla del Mar, número 18, 1.^º Cartagena.
- b) Lugar de la instalación: Polígono Santa Ana, Parcela 4.
- c) Término municipal: Cartagena.
- d) Finalidad de la instalación: Recogida neumática de basuras.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en L.S.M.T., Polígono Santa Ana y finaliza en C.T. del peticionario. Tendrá una longitud de 35 metros. Tensión de suministro 20.000 voltios. Conductores Al-RSF1-3P-3 (1 x 150) mm².

El C.T. será de tipo interior. Relación de transformación 20 kV/11 ± 5% /380-220 V. con una potencia de 630 kVA. Refrigeración natural en baño de aceite.

- f) Presupuesto: 4.113.307 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Fco. Molina Ortega.
- i) Expediente n.^º AT 14.479.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 22 de mayo de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

5181 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.^º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de C.T., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Entidad Urbanística de Compensación del Polígono de El Parral, con domicilio en calle Alcon Molina, número 3.
- b) Lugar de la instalación: Urbanización El Parral.
- c) Término municipal: Totana.

- d) Finalidad de la instalación: Urbanización.
- e) Características técnicas: El centro de transformación será tipo obra civil. Relación de transformación 20-IIkV/380-220 V ± 5%. Potencia 3.800 kVA. (Dos máquinas de 400 kVA). Otras características son refrigeración natural en baño de aceite y neutro accesible en B.T.
- f) Presupuesto: 16.208.656 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Fernando Monserrat Delgado.
- i) Expediente n.^º AT 14.417.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 24 de abril de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

5182 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.^º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.S.M.T. de 630 metros, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Entidad Urbanística de Compensación del Polígono de El Parral, con domicilio en Alcón Molina número 3, Totana.
- b) Lugar de la instalación: Urbanización de El Parral.
- c) Término municipal: Totana.
- d) Finalidad de la instalación: Suministro a urbanización.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en línea de H.E. y finaliza en C.T. Tendrá una longitud de 630 metros. Tensión de suministro 20 kV. Conductores Lac 28/2-P3P-F7. Aisladores cadena E-1503. Apoyos normalizados tipo P.
- f) Presupuesto: 5.418.345 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Fernando Monserrat Delgado.
- i) Expediente n.^º AT 14.416.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 24 de abril de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.