

de transformación: 5.000 v./380 v. Potencia: 2 x 500 KVA. Otras características: Refrigeración en baño natural de aceite. Neutro accesible en B.T.

- f) Presupuesto: 1.521.300 ptas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Egea Bernabé.
- i) Expediente número A.T. 14.560.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/. Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 30 de junio de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

6680 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2.917/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. y C.T.I. de 25 KVA, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: José Gómez Sánchez, con domicilio en C/. Escuelas, 11. El Mirador (San Javier).
- b) Lugar de instalación: Finca Los Alonsos (El Mirador).
- c) Término municipal: San Javier.
- d) Finalidad de la instalación: Riego por goteo.
- e) Características técnicas: Línea eléctrica. Origen: Línea de H.E.S.A. Final: C.T.I. del peticionario. Longitud: 418 mts. Tensión de suministro: 20.000 v. Conductores: LAC-28/2. Aisladores: ARVI-32 y E-1.503. Apoyos: Normalizados tipo «P».

Centro de Transformación: Tipo intemperie. Relación de transformación: $20.000 \pm 5\% / 380-220$ u. Potencia: 25 KVA. Otras características: Refrigeración natural en baño de aceite. Neutro accesible en B.T.

- f) Presupuesto: 1.530.280 ptas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Egea Bernabé.
- i) Expediente número 14.559.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/. Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 30 de junio de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

6682 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2.917/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. de 200 mts. y C.T. de 50 KVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Juan García y otros, con domicilio en Puerta Adentro.
- b) Lugar de instalación: Los Lázaros - Venta Nueva.
- c) Término municipal: Puerto Lumbreras.
- d) Finalidad de la instalación: Electrificación Rural.
- e) Características técnicas: Línea eléctrica. Origen: H.E. Final: C.T.I. Longitud: 200 m. Tensión de suministro: 20 KV. Conductores: LA-56. Aisladores: ARVI 32 y Esperanza 1.503. Apoyos: Presilla y celosía.

Centro de transformación: tipo: Intemperie. Relación de transformación: 20.000/220-380 V. Potencia: 50 KVA.

- f) Presupuesto: 1.265.001 ptas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Teófilo Antonio Martín Jiménez.
- i) Expediente número 14.552.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/. Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 3 de julio de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

6628 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2.917/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de Reestructuración L.A.M.T. "Santa Rosalía", cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en Avda. Gral. Primo de Rivera, 7 - Murcia.
- b) Lugar de instalación: Torre Pacheco.
- c) Término municipal: Torre Pacheco.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación suministro.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en L/Santa Rosalía y finaliza en L/Santa Rosalía. Longitud de 1.905 metros. Tensión de suministro 11/20 kV. Conductores LA-56 de 54'6 mm². Aislamiento cad. anclaje y suspensión. Apoyos metálicos.

- f) Presupuesto: 4.180.559 ptas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Luis Pérez Suso.
- i) Expediente número A.T. 14.507.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/. Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 19 de junio de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

6629 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2.917/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.S.M.T. unión entre los CC.TT. Gabatos-San Luis, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en Avda. Gral. Primo de Rivera, 7 - Murcia.
- b) Lugar de instalación: Los Dolores.
- c) Término municipal: Cartagena.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación suministro.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en C.T. Gabatos y finaliza en C.T. San Luis. Longitud de 680 metros. Tensión de suministro 11/20 kV. Conductores RRF 3P AL (1x95). Aislamiento papel impregnado.
- f) Presupuesto: 9.689.188 ptas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José Luis Pérez Suso.
- i) Expediente número A.T. 14.506.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/. Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 19 de junio de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

6687 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2.917/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.S.M.T. de 36 mts. y C.T. 750 KVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hierros Rufino Martínez, S.A., con domicilio en Polígono Industrial Oeste, Parcela 16/13 (Murcia).
- b) Lugar de instalación: Polígono Indus. Oeste Parcela 16/13.
- c) Término municipal: Murcia.

- d) Finalidad de la instalación: Servicio de Industria.
- e) Características técnicas: Línea eléctrica: Subterránea. Origen: Línea de H.E. apoyo s/n. Final: Transformador interior. Longitud: 36 m. Tensión de suministro: 20 K.V. Conductores: Aislamiento en seco AL - 1x95 mm² 29 K.V.

Centro de transformación: Tipo: Prefabricado de hormigón interior. Relación de transformación: 20 K.V. - 398/230 V \pm 5%.

- f) Presupuesto: 2.604.230 ptas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Miguel Rodríguez Quintanilla.
- i) Expediente número A.T. 14.553.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/. Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 30 de junio de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

6692 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2.917/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. de 792 mts. y C.T.I. de 100 KVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Antonio García y Otros. C.B., con domicilio en Ctra. San Javier, P.K. 18. Balsicas. Torre Pacheco (Murcia).
- b) Lugar de instalación: Los Meroños. Balsicas. Torre Pacheco.
- c) Término municipal: Torre Pacheco.
- d) Finalidad de la instalación: Aserradero de piedra.
- e) Características técnicas: Línea eléctrica origen línea H.E. final C.T.I. que se proyecta longitud 792 m. Tensión de suministro 11-20 KV. Conductores LAC 28/2. Aisladores ARVI 32 y E-1.503, apoyos presilla.

Centro de transformación tipo intemperie sobre poste relación de transformación 11-20 KV/398-230 V. Potencia 100 KVA.

- f) Presupuesto: 1.340.000 ptas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Ginés Cegarra Sanmartín.
- i) Expediente número A.T. 14.542.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/. Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 27 de junio de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.