

I. Comunidad Autónoma

4. Anuncios

Consejería de Economía, Industria y Comercio

1113 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de 2 C.T.I. de 50 KVA c/u y dos líneas de 289 metros y 70 metros, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Ayuntamiento de Ojós, con domicilio en calle Generalísimo, 7, Ojós.
- b) Lugar de la instalación: La Alquibraz.
- c) Término municipal: Ojós.
- d) Finalidad de la instalación: Electrificación.
- e) Características técnicas: Las líneas tienen su origen en L.A.M.T. Los Gómez de H.E. y finalizará en C.T.I. La Alquibra y C.T.I. Palomino. Tendrá una longitud de 289 metros y 70 metros. Tensión de suministro 20 KV. Conductores Lac 28/2. Aisladores E-1.503 Apoyos tipo presilla P-400, P-700 y P-1400.

El C.T. será de tipo intemperie. Relación de transformación 20.000/398-230 V $\pm$ 5% de 50 KVA. c/u.

- f) Presupuesto: 4.903.709 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Diego Sánchez Carrasco. Ing. Industrial.
- i) Expediente n.º AT 13.330.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 2 de febrero de 1988.—El Director Regional de Industria, Energía y Minas, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, **Francisco Calzón Egea**.

1299 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de C.T. de 250 KVA, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Comunidad de Propietarios Urbanización en Géminis, 1.ª fase., con domicilio en avenida de la Constitución, s/n. Guadalupe.
- b) Lugar de la instalación: Estudio de Detalle, Guadalupe «A» Murcia.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Suministro energía a viviendas y bajos comerciales.
- e) Características técnicas: El C.T. será de tipo prefabricado. Relación de transformación 20.000/398-230 V. con una potencia de 250 KVA.
- f) Presupuesto: 2.325.000 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Alfonso J. Méndez Carrillo-Ing. Téc. Industrial.
- i) Expediente n.º AT 13.793.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 25 de enero de 1988.—El Director Regional de Industria, Energía y Minas, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, **Francisco Calzón Egea**.