

**2598 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.**

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. y C.T. 250 KVA para central de bombeo en sector T-5 del canal del trasvase Tajo-Segura, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, con domicilio en Ferroviario Lobosillo.
- b) Lugar de la instalación: Canal del trasvase, cota 120.
- c) Término municipal: Campo de Cartagena.
- d) Finalidad de la instalación: Riego.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en L.A.M.T. Confederación Hidrográfica del Segura y su final en proyecto, con una longitud de 38 metros y tensión de suministro 20 KV., los conductores LAC 28/2 y los aisladores cadenas E-1.503.

El centro de transformación es de tipo caseta y la relación de transformación 20 KV. 380/220 V. con una potencia de 250 KVA.

- f) Presupuesto: 2.562.080 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José María Rodríguez Latorre.
- i) Expediente n.º AT 13.865.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 4 de marzo de 1988.—El Director Regional de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

**2599 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.**

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. y C.T. 250 KVA. Para Central de Bombeo en Sector T-8 del canal del trasvase Tajo-Segura, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Cdad. de Regantes Campo de Cartagena, con domicilio en Ferroviario de Lobosillo.
- b) Lugar de la instalación: Canal del Trasvase, cota 120.
- c) Término municipal: Campo de Cartagena.
- d) Finalidad de la instalación: Riego.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en L.A.M.T. Confederación Hidrográfica del Segura y su final en C.T. en proyecto, con una longitud de 28 metros y tensión de suministro 20 KV. Conductores LAC 28/2 y aisladores cadenas E-1.503. El centro de transformación es de tipo caseta y la relación de trans-

formación 20 KV. 380/220 V. con una potencia de 250 KVA.

- f) Presupuesto: 2.557.840 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José María Rodríguez Latorre.
- i) Expediente n.º AT 13.866.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 4 de marzo de 1988.—El Director Regional de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

**2867 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.**

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de centro de transformación de 500 KVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Compañía Telefónica Nacional de España, con domicilio en San Antón, 4. Murcia.
- b) Lugar de la instalación: Calle Conde Valle, S. Juan.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Suministro a Central Telefónica.
- e) Características técnicas: El Centro de Transformación es de tipo interior y la relación de transformación 20.000/380 V. con una potencia de 500 KVA.
- f) Presupuesto:
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Rafael Gaos Font.
- i) Expediente n.º AT 13.854.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 3 de marzo de 1988.—El Director Regional de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

**2932 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.**

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.S.M.T. alimentación al C.T.A. «Mercadona, S.A.», cuyas características principales son: