

4149 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. 67 metros y C.T. 100 KVA, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Salvador Caballero García, con domicilio en Avda. de Córdoba, 2, 3.º, Yecla.
- b) Lugar de la instalación: Paraje «Las Tejeras», Yecla.
- c) Término municipal: Yecla.
- d) Finalidad de la instalación: Alimentación industria de muebles.
- e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en Yecla y su final en el mismo con una longitud de 67 metros y tensión de suministro 11-20 KV. conductores LAC 28/2 aisladores E-1503 con apoyos 12P-1.400.

El centro de transformación es de tipo sobre poste con relación de transformación 11-20 KV/398-230 V. y potencia 100 KVA.

- f) Presupuesto: Presupuesto: 1.655.020 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto:
- i) Expediente n.º AT-13.910

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 18 de abril de 1988.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

4204 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.A.T. de 1.190 metros y C.T. de 125 KVA, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Dirección Regional de Juventud y Deportes, con domicilio en Gran Vía Escultor Salzillo, número 4-2.º esc. Murcia.
- b) Lugar de la instalación: Sierra Espuña.
- c) Término municipal: Alhama de Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Edificio Albergue Juvenil.
- e) Características técnicas: La línea aérea tiene su origen en C.T. Casa Forestal y finaliza en C.T. Albergue. Longitud de 1.190 metros. Tensión de suministro 20 KV. Conductores Lac 28/2. Aisladores E-150 y Arvi-32. Apoyos 12 P-400, 1.100 y 1.400.

El C.T. será de tipo interior en edificio. Relación de transformación 20 KV/380-220 V. con una potencia de 125 KVA.

- f) Presupuesto: 7.266.793 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Antonio Segado González, Ingeniero Técnico Industrial.
- i) Expediente n.º AT-13.847.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 24 de febrero de 1988.—El Director Regional de Industria, Energía y Minas, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, **Francisco Calzón Egea**.

4226 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de ampliación y modificación de la Subestación Transformadora de 66/20-11 KV. «San Antón», cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en Madrid, calle Hermosilla, número 3.
- b) Lugar de la instalación: Cartagena.
- c) Término municipal: Cartagena.
- d) Finalidad de la instalación: Distribución de energía eléctrica.
- e) Características técnicas: Subestación transformadora de 66/20-11 KV. 3 Transformadores de 15 MVA (45 MVA). La ampliación consiste en el montaje de un transformador trifásico (T-3) de 15 MVA., 66/20 KV con equipamiento de su celda de maniobra. Instalación de nuevas celdas de distribución 20-11 KV., 3 baterías de condensadores de 5.400 Kvar c/u y los servicios auxiliares y de control correspondiente.
- f) Presupuesto: 125.760.180 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Félix Cabezón Valer, Ingeniero Industrial.
- i) Expediente n.º AT-690.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 8 de abril de 1988.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.