

I. Comunidad Autónoma

4. Anuncios

Consejería de Economía, Industria y Comercio

5068 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.A.T. de 30 metros y C.T.I. de 50 KVA., cuyas características principales son:

- Peticionario: Sebastián Pérez Ruiz, con domicilio en plaza Iglesia, Valentín-Cehegín.
- Lugar de la instalación: Paraje de Las Musicas-Valentín.
- Término municipal: Cehegín.
- Finalidad de la instalación: Industria artesana tejera.
- Características técnicas: La línea eléctrica aérea tiene su origen en L.A.A.T. de H.E. y finaliza en C.T.I. Tendrá una longitud de 30 metros. Tensión de suministro 20 KV. Conductores Lac 28/2. Aisladores E-1.503. Apoyos P-400 y P-1.400.
El C.T. será de tipo intemperie sobre poste. Relación de transformación 20 KV/398-230 V. con una potencia de 50 KVA.
- Presupuesto: 886.692 pesetas.
- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Técnico autor del proyecto: Antonio Segado González. Ingeniero Técnico Industrial.
- Expediente n.º AT 13.963.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 24 de mayo de 1988.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

5102 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea de 605 metros y C.T.I. de 15 KVA., cuyas características principales son:

- Peticionario: Explotación Agrícola Durán S.A.T., n.º 4813, con domicilio en diputación Los Rincones-Mazarrón.

- Lugar de la instalación: Diputación Los Rincones.
- Término municipal: Mazarrón.
- Finalidad de la instalación: Explotaciones agrícolas.
- Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en Mazarrón y finaliza en Mazarrón. Longitud de 605 metros. Tensión de suministro 20 KV. Conductores Lac 28. Aisladores cadenas y rígidos. Apoyos metálicos.
El C.T. será de tipo intemperie. Relación de transformación 20/380-220 V. con una potencia de 15 KVA. Baño de aceite.
- Presupuesto: 2.245.700 pesetas.
- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Técnico autor del proyecto: Silvestre Martínez Morote. Ingeniero Técnico Industrial.
- Expediente n.º AT 13.945.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 11 de mayo de 1988.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

5111 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. de 700 metros y C.T.I. de 200 KVA., cuyas características principales son:

- Peticionario: Juan Antonio Andreu Andreu, con domicilio en edificio Panorámico, 2. escalera, 2.º. La Flota, Murcia.
- Lugar de la instalación: Paraje La Tercia.
- Término municipal: Murcia.
- Finalidad de la instalación: Bomba de regadío.
- Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en apoyo de H.E. y finaliza en C.T.I. Longitud de 700 metros. Tensión de suministro 20 KV. Conductores Lac 30/2. Aisladores E-1.503 y Arvi-32. Apoyos metálicos 12 P-400 y 12 P-1400.
El C.T. será de tipo interior. Relación de transformación 20.000/380-220 V \pm 5%. Potencia de 200 KVA.
- Presupuesto: 2.042.360 pesetas.

- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Miguel Rodríguez Quintanilla.
- i) Expediente n.º AT 13.952.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 18 de mayo de 1988.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

5142 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. 1.126 metros LSMT 115 metros y CT 100 KVA, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Ayuntamiento de Yecla, con domicilio en Plaza Mayor, número 1.
 - b) Lugar de la instalación: Calle San Pablo y final calle Abad José Solá.
 - c) Término municipal: Yecla.
 - d) Finalidad de la instalación: Suministro piscina cubierta.
 - e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen Red H.E.S.A. y su final en C.T. abonado con una longitud de 1.126 metros (L.A.M.T.) + 115 metros (L.S.M.T.) y tensión de suministro 20 KV. Conductores Lac-28/2 aisladores cadenas amarre E-1.503 y rígidos Arvi-32 con apoyos celosía y presilla metálicos.
- El centro de transformación es de tipo interior y su relación de transformación 20.000/398-231 V. y potencia 100 KVA.
- f) Presupuesto: 5.200.248 pesetas.
 - g) Procedencia de los materiales: Nacional.
 - h) Técnico autor del proyecto: Juan José Puche Martínez.
 - i) Expediente n.º AT 13.943.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 17 de mayo de 1988.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

5167 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecu-

ción de un proyecto de C.T. de 1.000 KVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: C.T.N.E., con domicilio en San Antón, 4, Murcia.
- b) Lugar de la instalación: Calle Arquitecto Emilio Piñero.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Central telefónica.
- e) Características técnicas: El C.T. será de tipo interior. Relación de transformación 11.000-20.000/220 V. con una potencia de 1.000 KVA.
- f) Presupuesto: 9.467.493 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Rafael Gaos Font. Ingeniero Superior.
- i) Expediente n.º AT 13.939.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 9 de mayo de 1988.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

Consejería de Sanidad

5274 ANUNCIO de contrataciones directas de inversiones.

Objeto: Ejecución de las obras de la fase —A— del proyecto de instalación de climatización en el ala Norte del edificio de Sanidad en Ronda de Levante, 11, de Murcia.

Precio tipo de licitación: 5.262.675 pesetas.

Plazo de ejecución: Dos meses para fase —A—.

Clasificación: (La que se requeriría para la obra total).

Grupo: Jota; Subgrupo: Dos; Categoría del contrato —D—.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: En el Negociado de Contratación, Inventario y Patrimonio de la Consejería, en Ronda de Levante, 11, de Murcia; dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», y hasta las trece horas del último de ellos, donde podrá examinarse el expediente y solicitar los pliegos de cláusulas que rigen la contratación.

Documentos de obligada presentación: Además de la proposición económica, los que acrediten la personalidad del empresario, y su clasificación. Igualmente los exigidos por la IT IC 25, para Empresas Instaladoras, adecuados a la obra a ejecutar. El resto de la documentación, que deberá acompañarse o ser aportada en su momento, se determina en las cláusulas de los pliegos que se citan.

Murcia a 25 de mayo de 1988.—El Consejero de Sanidad, **Miguel A. Pérez-Espejo Martínez**.