

* Número 289

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea subterránea M.T., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Automáticos Orenes, S.L., con domicilio en Ctra. de Alicante, Km. 3, Murcia.
- b) Lugar de la instalación: callejón del Norte.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: alimentación C.T.

e) Características técnicas: la línea eléctrica subterránea de M.T. tendrá su origen en apoyo 16-P1-400 de H.E. y finaliza en C.T. de 250 KVA.; tendrá una longitud de 54,20 m.; tensión de suministro: 20.000 V.; conductores: DHV-RHV, aislamiento en seco.

- f) Presupuesto: 505.260 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Miguel Rodríguez Quintanilla, Ingeniero Técnico Industrial.
- i) Expediente número A.T. 13.234.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 12 de noviembre de 1986.—El Director Regional de Industria, P.A., el Jefe de Sección Energía, Francisco Calzón Egea.

* Número 290

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea eléctrica aérea y C.T. de 125 KVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Francisco Aledo Pérez, con domicilio en calle Río Segura, s/n.º, Urb. Los Muñoces, El Raal.
- b) Lugar de la instalación: El Raal, Murcia.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: alimentación secadero de pimientos.
- e) Características técnicas: la línea eléctrica aérea tiene su origen en apoyo

de HE y finaliza en C.T. en proyecto. Tendrá una longitud de 300 m.; tensión de suministro 20 KV.; conductores Lac 28/2; aisladores E-1.503 y Arvi-32; apoyos 12 P-1.400. El C.T. será de tipo interior. Relación de transformación, 20.000/380 V., con una potencia de 125 KVA.

- f) Presupuesto: 2.843.550 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: J.A. Iturbide Luquin, Ingeniero Técnico Industrial.
- i) Expediente número A.T. 13.303-13.302.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 17 de diciembre de 1986.—El Director Regional de Industria, P.A., el Jefe de Sección Energía, Francisco Calzón Egea.

* Número 326

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea aérea 299 m. y C.T. de 125 KVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Juan Martínez Antolinos, con domicilio en finca Tarquino «paraje Los García», Baños y Mendigo, Murcia.
- b) Lugar de la instalación: explotación ganadera.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: explotación ganadera.

e) Características técnicas: la línea eléctrica aérea tiene su origen en L.A.M.T., 20 KV. propiedad de H.E. y finaliza en C.T. interior; tendrá una longitud de 299 m.; tensión de suministro 20 KV.; conductores Lac 28/2; aisladores E-1.502 y Arvi-32; apoyos 12 P-1.400 y 12 P-400. El centro de transformación será de tipo interior, relación de transformación 20.000/220-230 V. \pm 5% y 125 KVA. de potencia.

- f) Presupuesto: 2.036.650 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Miguel Rodríguez Quintanilla, Ingeniero.
- i) Expediente número A.T. 13.263.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 12 de diciembre de 1986.—El Director Regional de Industria, P.A., el Jefe de Sección Energía, Francisco Calzón Egea.

* Número 328

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de LAMT 20 KV. y C.T.I. 25 KVA, cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Domingo Alarcón Dólera, con domicilio en calle Manfredi, Murcia.
- b) Lugar de la instalación: Costera Carrascoy.
- c) Término municipal: Alhama.
- d) Finalidad de la instalación: alimentación vivienda y almacén.

e) Características técnicas: la línea aérea en línea de H.E. «Grupo Sindical Aledo» y finaliza en C.T.I. Tendrá una longitud de 320 m.; tensión suministro 20 KV.; conductores Lac 28/2; aisladores E-1.503 y Arvi-32, apoyos 12 P-1.400 y 12 P-400.

El C.T. será de tipo intemperie. Relación de transformación 20.000/398-230 V. con una potencia de 25 KVA. Refrigeración baño aceite.

- f) Presupuesto: 995.000 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Alfonso Méndez Carrillo, Ingeniero Técnico Industrial.

- i) Expediente número A.T. 13.308.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 18 de diciembre de 1986.—El Director Regional de Industria, P.A., el Jefe de Sección Energía, Francisco Calzón Egea.