* Número 3392

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea aérea de 20 KV. y Centro de Transformación de intemperie 25 KVA., cuyas características principales son:

a) Peticionario: Don Antonio Bravo Martínez con domicilio en la calle Cura Abellán, 36. Jumilla.

b) Lugar de la instalación: Ctra. Jumilla-Cieza, Km. 11.

c) Término municipal: Jumilla.

d) Finalidad de la instalación: Riego por goteo.

e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en apoyo 89 de LAMT (HE) «Cañada» y su final en CTI del peticionario con una longitud de 220 metros y tensión de suministro 20.000 con conductores LAC 28/2. Aisladores E-1.503 y Arvi-32 y apoyos metálicos de presilla.

El C.T. es de tipo intemperie y la relación de transformación 20.000/398-230 V. con una potencia de 25 KVA.

f) Presupuesto: 913.600 pesetas.

g) Procedencia de los materiales: Nacional.

h) Técnico autor del proyecto: Eduardo Sánchez Molina.

i) Expediente n.º AT-13.381.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 3 de marzo de 1987.—El Director Regional de Industria, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.

* Número 3388

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública

la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea aérea 428 metros y C.T. 50 KVA. cuyas características principales son:

a) Peticionario: Molowny, S.A., con domicilio en Ortega y Gasset, 34.

b) Lugar de la instalación: Paraje «Los Badenes».

c) Término municipal: Jumilla.

d) Finalidad de la instalación: Electrificación Hostal Restaurante.

e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en derivación A.M.T. «Aurelio Alegrías» y su final en C.T.I. que se proyecta, con una longitud de 428 metros y tensión de suministro 20 KV., conductores LAC 28/2 y aisladores Arvi-32. Esperanza 1.503, los apoyos son metálicos, presilla y celosía.

El centro de transformación es de tipo intemperie y la relación de transformación 20.000-380/220 V. con una potencia de 50 KVA.

f) Presupuesto: 1.983.713 pesetas.

g) Procedencia de los materiales: Nacional.

h) Técnico autor del proyecto:

i) Expediente n.º AT-13.422.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 26 de marzo de 1987.—El Director Regional de Industria, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.

Información Pública de instalación eléctrica de alta tensión y declaración, en concreto de su utilidad pública

* Número 2409

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la ejecución de un proyecto de reelectrificación «Extramuros» cuyas características principales son:

ros» cuyas características principales son:

a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A. con domicilio en Calderón de la Barca, 16. Alicante.

b) Lugar de la instalación: Extramuros. Fortuna.

c) Término municipal: Fortuna.

d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro. Planer-85.

e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen el L/ Fortuna-Abanilla y su final en CTI. Extramuros con una longitud de 665 metros y tensión de suministro 20 KV. con conductores LA 56 de 54,6 mm² y aisladores cadenas anclaje y suspensión. Los apoyos son metálicos. El centro de transformación es de tipo intemperie y la relación de transformación 20.000 $\pm$ 5%_b/398-230 V. con una potencia de 100 KVA. Se complementa red aérea B.T.

f) Presupuesto: 3.276.756 pesetas.

g) Procedencia de los materiales: Nacional.

h) Técnico autor del proyecto: Francisco Arroyo Montánchez.

i) Expediente n.º AT-12.850.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 9 de febrero de 1987.—El Director Regional de Industria, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.

Número 3382

CONTRATACION DIRECTA DE INVERSIONES

Objeto: Diseño, montaje y decoración de un stand permanente en el recinto ferial de Torre-Pacheco.

Precio-tipo de licitación: 1.500.000 pesetas.

Lugar de información: En la Secretaría General Técnica (Contratación) de la Consejería.

Murcia, 8 de abril de 1987.—El Secretario General Técnico, Juan Galera Sánchez.