

# I. Comunidad Autónoma

## 4. Anuncios

### Consejería de Política Territorial y Obras Públicas

**5369 ANUNCIO de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de fecha 25 de mayo de 1987, por la que se autoriza previamente los expedientes 64/87 y 193/86, en suelo no urbanizable, relativos a edificaciones e instalaciones de interés social, en Murcia y Mula.**

Autorizado previamente por el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Obras Públicas en fecha 25 de mayo de 1987, los proyectos a ubicar en suelo no urbanizable que a continuación se describe:

Expte. 193/86: Solicitud de ampliación de fábrica de conservas vegetales en la carretera de Murcia a Caravaca en Puebla de Mula. Promovido por don Francisco Sánchez López, S.A., Mula.

Expte. 64/87: Solicitud de construcción de planta para extractora de oleoresina de pimentón (O.R.P.) en la finca El Romeral en Cabezo Cortado, Espinardo. Promovido por don Juan Navarro García, S.A., Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43.3 y 85 y 86 de la Ley sobre Régimen del Suelo, se abre información pública, para que en el plazo de quince días contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», puedan formularse las reclamaciones u observaciones que se estimen convenientes, ante la Dirección Regional de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda, a cuyo efecto queda de manifiesto el expediente en el Servicio de Urbanismo, sito en Avda. Teniente Flomesta, s/n.º, durante el plazo indicado.

Murcia, 3 de junio de 1987.—El Consejero Regional de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda, **José Alberto Sáez de Haro.**

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

#### Información pública de instalaciones eléctricas de alta tensión

\* Número 5473

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea aérea 80 metros y C.T. de 50 KVA. cuyas características principales son:

a) Peticionario: Joaquín Martínez Tornero y otros, con domicilio en Queipo de Llano, 21, Abarán.

b) Lugar de la instalación: La Asomada.

c) Término municipal: Abarán.

d) Finalidad de la instalación: Alumbrado rural.

e) Características técnicas: La línea eléctrica aérea tiene su origen en LAMT de H.E. «Derivación envases Abarán» y finaliza en C.T.I. del peticionario. Tendrá una longitud de 80 metros. Tensión de suministro 20 KV. Conductores Lac 28/2. Aisladores E-1.503 de 3 elementos. Apoyos metálicos de presilla.

El C.T. será de tipo intemperie. Relación de Transformación 20.000/398-230

V. con una potencia de 50 KVA.

f) Presupuesto: 2.985.218 pesetas.

g) Procedencia de los materiales: Nacional.

h) Técnico autor del proyecto: Eduardo Sánchez Molina-Ingeniero Técnico Industrial.

i) Expediente n.º AT-13.506.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 1 de junio de 1987.—El Director Regional de Industria, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.

\* Número 5396

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea de 45 metros y C.T. de 50 KVA. cuyas características principales son:

a) Peticionario: Manuel Jiménez Martínez, con domicilio en Ctra. de La Palma, Km. 3, Cartagena.

b) Lugar de la instalación: Ctra. de la Palma, Km. 3.

c) Término municipal: Cartagena.

d) Finalidad de la instalación: Suministro eléctrico a taller mecánico.

e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en apoyo post. a CTA Marcon en línea de H.E. Los Bosque-San Félix y termina en C.T.A. de abonados. Tendrá una longitud de 45 metros. Tensión de suministro 11/20 KV. Conductores Lac 28/2. Aisladores Esperanza 1.503.

El C.T. será de tipo intemperie. Relación de transformación 11/20-380-220 V. con una potencia de 50 KVA. refrigeración en baño de aceite.

f) Presupuesto: 1.838.191 pesetas.

g) Procedencia de los materiales: Nacional.

h) Técnico autor del proyecto: Juan J. Couta Valopa-Ingeniero Técnico.

i) Expediente n.º AT-13.468.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 13 de mayo de 1987.—El Director Regional de Industria, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.