

## 4. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA  
COMERCIO Y TURISMO

**Información pública  
de instalaciones eléctricas  
de alta tensión**

\* Número 6453

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de ampliación de C.T. de 75 a 400 KVA. cuyas características principales son:

a) Peticionario: Mariano Sanmartín Martínez, con domicilio en calle Cartagena, 4, Torre Pacheco.

b) Lugar de la instalación: Ctra. Daña-Pilar, s/n.º

c) Término municipal: Torre Pacheco.

d) Finalidad de la instalación: Suministro a discoteca.

e) Características técnicas: El C.T. será de tipo intemperie acometida subterránea. Relación de transformación 11-20 KV/220-380 V. con una potencia de 4.000 KVA.

f) Presupuesto: 950.000 pesetas.

g) Procedencia de los materiales: Nacional.

h) Técnico autor del proyecto: Juan José Egea Vera, Ingeniero Técnico Industrial.

i) Expediente n.º AT-5.734.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 7 de julio de 1987.—El Director Regional de Industria, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.

\* Número 6454

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de 90 metros y C.T. de 125 KVA., cuyas características principales son:

a) Peticionario: Matosa, con domicilio en calle Prietos, 78, Totana.

b) Lugar de la instalación: Ctra. de Mazarrón, Km. 79.

c) Término municipal: Totana.

d) Finalidad de la instalación: Suministro a matadero y fábrica de embutidos.

e) Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en línea aérea 20 KV. de H.E. y finaliza en C.T. de Matosa. Tendrá una longitud de 90 metros. Tensión de suministro 20 KV. Conductores Eprootenas H15-25 KV. de 95 mm<sup>2</sup> Al. Aisladores Arvi-32 y E-1503. Apoyos metálicos de presilla de 14 m. El C.T. será de tipo interior. Relación de transformación 20.000/398-230 V. de 125 KVA. de potencia.

f) Presupuesto: 2.987.242 pesetas.

g) Procedencia de los materiales: Nacional.

h) Técnico autor del proyecto: Nicolás Álvarez Sánchez, Ingeniero Agrónomo.

i) Expediente n.º AT-13.557.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 7 de julio de 1987.—El Director Regional de Industria, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.

\* Número 6523

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de C.T.I. de 160 KVA. y línea aérea de 696 metros, cuyas características principales son:

a) Peticionario: Perichan, S.A., con domicilio en Merca Madrid-Madrid.

b) Lugar de la instalación: Finca Cañada Gallego, diputación Ifre.

c) Término municipal: Mazarrón.

d) Finalidad de la instalación: Suministro energía a almacén hortofrutícola.

e) Características técnicas: La línea eléctrica aérea tiene su origen en línea de H.E. y finaliza en C.T. en proyecto. Tendrá una longitud de 696 metros. Tensión de suministro 11-20 KV. Conductores Lac 28/2. Aisladores rígidos. Apoyos 12 P-1400.

El C.T. será de tipo interior. Relación de transformación 11-20 KV/398-230 V. con una potencia de 160 KVA.

f) Presupuesto: 1.931.834 pesetas.

g) Procedencia de los materiales: Nacional.

h) Técnico autor del proyecto: Pedro Martos Mateo, Ingeniero Técnico Industrial.

i) Expediente n.º AT-13.583.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 16 de julio de 1987.—El Director Regional de Industria, P.A. el Jefe de la Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.