

## g) Presupuesto:

936.000 pesetas.

## h) Expediente número:

A. T. 11.653.

## i) Técnico autor del proyecto:

J. M. Más Congost, Ingeniero Industrial.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de esta instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 14 de enero de 1986.—El Director Regional de Industria, P. A., El Jefe de Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.

130 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

## a) Peticionario:

Ayuntamiento de Aguilas.

## b) Domicilio:

Plaza de España.

## c) Lugar de la instalación:

Aguilas.

## d) Finalidad:

Abastecimiento de energía a polideportivo municipal.

## e) Características:

La línea eléctrica tendrá su origen en Aguilas y finalizará en Aguilas, con una longitud de 130 metros, tensión de suministro 20 kVA, conductores LAC 28, aisladores cadenas y apoyos metálicos.

El C. T. será de tipo interior, relación de transformación 20.000/0220/0380, con una potencia de 100 KVA en baño de aceite.

## f) Procedencia de materiales:

Nacional.

## g) Presupuesto:

1.549.000 pesetas.

## h) Expediente número:

A. T. 12.916.

## i) Técnico autor del proyecto:

Silvestre Martínez Morote.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 9 de enero de 1986.—El Director Regional de Industria, P. A., el Jefe de Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.

131 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

## a) Peticionario:

Hidroeléctrica Española, S. A.

## b) Domicilio:

Calderón de la Barca, 16, Alicante.

## c) Lugar de la instalación:

Lorca.

## d) Finalidad:

Mejora y ampliación del suministro. PLANER-85.

## e) Características:

Línea eléctrica. Origen: CT. Mariano Arcas. Final: CT. Rambla Las Canales. Longitud: 7.645 m. Tensión de suministro: 20 kV. Conductores: LA-56 de 54,6 mm². Aisladores: Cadenas anclaje y suspensión. Apoyos: Metálicos.

## f) Procedencia de materiales:

Nacional.

## g) Presupuesto:

10.595.971 pesetas.

## h) Expediente número:

A. T. 12.917.

## i) Técnico autor del proyecto:

Francisco Arroyo Montánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de 30 días contados a par-

tir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 9 de enero de 1986.—El Director Regional de Industria, P. A., el Jefe de Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.

132 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

## a) Peticionario:

Hidroeléctrica Española, S. A.

## b) Domicilio:

Calderón de la Barca, 16, Alicante.

## c) Lugar de la instalación:

Totana.

## d) Finalidad:

Mejora y ampliación del suministro. PLANER-85.

## e) Características:

Línea eléctrica. Origen: L/ a Cta. «Sala». Final: CTI. «Las Palmeras». Longitud: 832 m. Tensión de suministro: 20.000 V. Conductores: LA-56. Aisladores: CAD. Anclaje. Apoyos: Metálicos. Centro de transformación: Tipo: Intemperie. Relación de transformación: 20.000±5%—398/230 V. Potencia: 100 kVA.

Otras características: Se complementan las instalaciones con la red B. T. y acometidas.

## f) Procedencia de materiales:

Nacional.

## g) Presupuesto:

7.472.949 pesetas.

## h) Expediente número:

A. T. 12.920.

## i) Técnico autor del proyecto:

Francisco Arroyo Montánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 9 de enero de 1986.—El Director Regional de Industria, P. A., el Jefe de Sección de Energía, Francisco Calzón Egea.