

## 4. Anuncios

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

#### Autorización administrativa de instalación eléctrica

854 A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

a) Peticionario:  
Berrex Plant Semilleros, S. A.  
b) Domicilio:  
Av. Estación, 58, bajo, Torre Pacheco.

c) Lugar de la instalación:  
Km. 3,2 Ctra. Los Sáez-San Cayetano, San Javier.

d) Finalidad:  
Alimentación de invernaderos.  
e) Características:

La línea eléctrica tiene su origen en apoyo número 4 LAMT Sucina-ST San Javier, finaliza en CTI 25 KVA, longitud 160 metros, tensión 11 KV, conductores LAC-28/2, aisladores ARVI-32, Esperanza 1.503 y apoyos tipo presilla 12 metros.

El centro de transformación es tipo intemperie, relación de transformación 11.000-398/230 V, potencia 25 KVA.

f) Procedencia de materiales:  
Nacional.

g) Presupuesto:  
1.015.836 pesetas.

h) Expediente número:  
AT 12.780.

i) Técnico autor del proyecto:  
Don Alfredo Conesa Tejerina.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formular a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 26 de agosto de 1985.  
El director regional de Industria,  
Miguel Caballero Sandoval, P. A.

#### Autorización administrativa de instalación eléctrica

855 A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

a) Peticionario:  
Campo Cartago, S.A.T. de Resp. Ltda. número 2.083.

b) Domicilio:  
Ctra. Albuñón-Cabo de Palos, s/n., B.º Estación Pozo Estrecho.

c) Lugar de la instalación:  
Barrio Estación, Pozo Estrecho.

d) Finalidad:  
Industria hortofrutícola.

e) Características:  
La línea eléctrica tiene su origen en LAMT Pozo Estrecho-Los Garres de H.E., finaliza en CT que se solicita, longitud de 85 metros, tensión 11 KV, conductores LAC-28/2 y RRF-3P, aisladores cadenas de 3 elementos Esperanza 1.503, apoyos metálicos tipo presilla.

El centro de transformación es interior, relación de transformación 11-20/0,398-0,230 KV, potencia 500 KVA.

f) Procedencia de materiales:  
Nacional.

g) Presupuesto:  
4.560.024 pesetas.

h) Expediente número:  
AT 12.781.

i) Técnico autor del proyecto:  
Don Víctor González-Pumariega.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formular a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 26 de agosto de 1985.  
El director regional de Industria,  
Miguel Caballero Sandoval, P. A.

## II. Administración Civil del Estado

### 2. Direcciones provinciales de Ministerios

Número 5535

#### DELEGACION DE HACIENDA

#### Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contribuciones Territoriales

#### CARTAGENA

#### A N U N C I O

Confeccionados los Padrones de la Contribución Territorial Rústica, correspondientes a la

demarcación fiscal de este Consorcio (términos municipales de Cartagena, La Unión y Fuente Alamo), así como el de la Contribución Territorial Urbana del municipio de Fuente Alamo, para la exacción de dichos tributos durante el ejercicio de 1985, se ponen de manifiesto a los contribuyentes, por un plazo de 15 días,

para que, durante el mismo puedan ser examinados por los interesados e interponer, si proceden, las oportunas reclamaciones por errores u omisiones que pudieran haberse cometido en su confección.

Cartagena, 23 de agosto de 1985.—El gerente del Consorcio.