

ro, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 20 de septiembre 1984. El director regional de Industria, P.A.

796 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente.

- a) Peticionario:
Hidroeléctrica Española, S. A.
- b) Domicilio:
Calderón de la Barca, 16, Alicante.
- c) Lugar de la instalación:
Javalí Nuevo.
- e) Finalidad:
Sustitución tramo de la LAMT.
- e) Características:

La línea eléctrica tiene su origen en celda salida CT «Javalí Nuevo», finaliza en entronque a/s en la actual línea, longitud 252 metros, tensión de 11/20 KV, conductores RRF-3P Al 95 mm².

- f) Procedencia materiales:
Nacional.
- g) Presupuesto:
3.447.824 pesetas.
- h) Expediente n.º AT 12.471.
- i) Técnico autor del proyecto:
Don Luis de Anta y de Barrio.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 20 de septiembre 1984. El director regional de Industria, P.A.

797 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente.

- a) Peticionario:
Hidroeléctrica Española, S. A.
- b) Domicilio:
Calderón de la Barca, 16, Alicante.
- c) Lugar de la instalación:
Abanilla, Murcia.

d) Finalidad:
Mejora y ampliación del suministro.

e) Características:
La línea eléctrica aéreo-subterránea tiene su origen en línea al CT Cra. Murcia-Abanilla, finaliza en CT Sur, longitud LA-682 metros, LS-55 metros, tensión de suministro 20 KV, conductores LA-LA-56. LS RRF 3P 3(1×95) Al, aislamiento Arvi-32 y papel impregnado, apoyos metálicos.

El centro de transformación tipo caseta, relación de transformación 20.000 ± 5%/398-230 V, potencia de 100 KVA.

- f) Procedencia materiales:
Nacional.
- g) Presupuesto:
5.810.909 pesetas.
- h) Expediente n.º AT. 12.472.
- i) Técnico autor del proyecto:
Don Francisco Arroyo Montánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 20 de septiembre 1984. El director regional de Industria, P.A.

798 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente.

- a) Peticionario:
Hidroeléctrica Española, S. A.
- b) Domicilio:
Calderón de la Barca, 16, Alicante.
- c) Lugar de la instalación:
Aguilas, Murcia.
- d) Finalidad:
Mejora y ampliación del suministro.

e) Características:
La línea eléctrica subterránea tiene su origen en CT Paz, finaliza en CT Sol, longitud 155 metros, tensión de 20.000 V, conductores RRF 3P 3(1×95) Al, aislamiento papel impregnado.

El centro de transformación tipo obra, relación de transformación 20.000 ± 5%/398-230 V, potencia de 100 KVA.

- f) Procedencia materiales:
Nacional.
- g) Presupuesto:
4.338.838 pesetas.
- h) Expediente n.º AT 12.473.
- i) Técnico autor del proyecto:
Don Luis de Anta y de Barrio.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 20 de septiembre 1984. El director regional de Industria, P.A.

799 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente.

- a) Peticionario:
Ilmo. Ayuntamiento de Jumilla.
- b) Domicilio:
Jumilla.
- c) Lugar de la instalación:
Cañada del Trigo.
- d) Finalidad:
Abastecimiento agua potable.
- e) Características:

La línea eléctrica finaliza en CTI Ayuntamiento, longitud 533 metros, tensión de 20 KV, conductores de aluminio LAE-28/2, aisladores de Cadenas y Arvi-32, apoyos metálicos.

El centro de transformación es tipo intemperie, relación de transformación 20 KV/380, potencia 25 KVA.

- f) Procedencia materiales:
Nacional.
- g) Presupuesto:
2.520.370 pesetas.
- h) Expediente n.º AT 12.474.
- i) Técnico autor del proyecto:
Don Joaquín Caravaca Espín.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 21 de septiembre 1984. El director regional de Industria, P.A.