

## II. Administración Civil del Estado

### 2. Direcciones provinciales de Ministerios

\* Número 2749

\* Número 2520

\* Número 2873

#### MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

##### Dirección Provincial de Murcia

##### Autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación de un centro de transformación y línea de media tensión.

- a) Peticionario:  
Don Matías Aguilas Noguera.
- b) Domicilio:  
Los Tejeros. Partido de Sierra Espuña.
- c) Lugar de la instalación:  
Alhama de Murcia. Los Tejeros. Sierra Espuña.
- d) Término municipal afectado:  
Alhama de Murcia.
- e) Finalidad:  
Elevación de aguas subterráneas.
- f) Características principales:  
Centro de transformación interior, relación de transformación: 20 kV./220-380 V. Potencia: 200 kVA. Línea de 1.700 m. de longitud y 20 kV.
- g) Procedencia materiales:  
Nacional.
- h) Presupuesto:  
3.005.330 pesetas.
- i) Expediente número:  
A. T. 12.329.
- j) Técnico autor del proyecto:  
Don Teófilo Martín Jiménez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 25 de abril de 1984.  
El director provincial, Manuel García Ortiz.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente.

- a) Peticionario:  
Pedro Ortuño Franco.
- b) Domicilio:  
Avda. Juan Carlos I, 19, 2-A, Lorca.
- c) Lugar de la instalación:  
Dip. Esparragal.
- d) Término municipal afectado:  
Puerto Lumbreras.
- e) Finalidad:  
Elevación de aguas subterráneas.
- f) Características principales:  
Línea eléctrica aérea con origen en C. T. existente del peticionario y final en nuevo C. T. proyectado, tendrá una longitud de 185 m. (35 m. subt. y 150 m. aérea), tensión de suministro 20 kV., conductores LAC-28/2 y cable tipo DHV., de 1x95 Al., aisladores Esperanza 1.503 y Arvi-32, apoyos metálicos de presilla galvanizada, centro de transformación tipo interior, relación de transformación 20.000/525 V., potencia 750 a 1.430 kVA. y medida en alta tensión.
- g) Procedencia materiales:  
Nacional.
- h) Presupuesto:  
2.209.000 pesetas.
- i) Expediente número:  
A. T. 12.316.
- j) Técnico autor del proyecto:  
Ingeniero técnico industrial Don Alfonso Provencio Hernández.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 9 de abril de 1984.  
El director provincial, Manuel García Ortiz.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente.

- a) Peticionario:  
Comunidad de Regantes Pozo Valencianos.
- b) Domicilio:  
Camino de Monteagudo sin número, Murcia.
- c) Lugar de la instalación:  
Pozo de los Valencianos.
- d) Término municipal afectado:  
Murcia.
- e) Finalidad:  
Elevación de aguas subterráneas.
- f) Características principales:  
Línea eléctrica aérea con origen en el entronque Espinardo-Santomera y final en C.T. en proyecto, tendrá una longitud de 250 metros, tensión de suministro 20 kV., conductores Lac 28/2 engrasado, aisladores Arvi-32, apoyos metálicos. Centro de transformación tipo intemperie, relación de transformación 20 kV./230-398 V. y una potencia de 50 kVA.
- g) Procedencia materiales:  
Nacional.
- h) Presupuesto:  
1.085.000 pesetas.
- i) Expediente número:  
A. T. 12.330.
- j) Técnico autor del proyecto:  
Ingeniero industrial don Antonio Valverde Marcial.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía, sita en calle Caballero, 26 y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 30 de abril de 1984.  
El director provincial, Manuel García Ortiz.