

formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 14 de diciembre 1982.
El consejero.

41 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

a) Peticionario:
a) Peticionario:
Hidroeléctrica Española, S. A.
b) Domicilio:
Calderón de la Barca, 16, Alicante.

c) Lugar de la instalación:
San Javier, Murcia.

d) Finalidad:
LSMT.

e) Características:

La línea tiene su entronque en el CTI «Garay», finaliza en CTI «Torkas», longitud de 285 metros, tensión de suministro 11/20 KV, conductores RRF-3P Al 3(1 x 95) mm².

f) Procedencia materiales:
Nacional.

g) Presupuesto:
2.384.071 pesetas.

h) Expediente núm. AT 11.820.

i) Técnico autor del proyecto.
Francisco Arroyo Montánchez,

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 14 de diciembre 1982.
El consejero.

42 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente.

a) Peticionario:
Hidroeléctrica Española, S. A.

b) Domicilio:
Calderón de la Barca, 16, Alicante.

c) Lugar de la instalación:
El Tollo, término municipal de Cehegín.

d) Finalidad:

Dotar de suministro C.A.E.-82.

e) Características:

Línea eléctrica con origen: Tollo núm. 1 en línea «Mármoles Cehegín», Tollo núm. 2 en línea «Burete»; final: Tollo núm. 1 en CTI Tollo 1, Tollo 2 en CTI Tollo 2; longitud: Tollo núm. 1 545 m., y Tollo núm. 2 668 metros; tensión 20.000 V, conductores Lac-28/2, aisladores Arvi-32 y Cadenas Anclaje, apoyos metálicos.

Centro de transformación tipo sobre poste, relación de transformación 20.000 $\pm$ 5%/398-230 V, potencia 50 KVA.

Se completan las instalaciones con una red aérea de BT.

f) Procedencia materiales:
Nacional.

g) Presupuesto:

13.435.868 pesetas.

h) Expediente núm. AT 11.805.

i) Técnico autor del proyecto.

Francisco Arroyo Montánchez,

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 20 de diciembre 1982.
El director regional de Energía, Tecnología y Promoción.

43 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente.

a) Peticionario:

Ayuntamiento de Moratalla.

b) Domicilio:

Calle Victoria, Moratalla.

c) Lugar de la instalación:

Zaén de Arriba y Zaén de Abajo, Moratalla.

d) Finalidad:

Electrificación rural.

e) Características:

La línea tiene su origen en LAMI (Benizar), finaliza en CTI Zaén, con una longitud de 1.230 metros, tensión de suministro de 20 KV, conductores Lac-28, aisladores Arvi-32 y IE. 530 y apoyos metálicos.

El centro de transformación es tipo intemperie UNESA, relación de transformación 20.000/380-220 V, potencia de 100 KVA.

f) Procedencia materiales:
Nacional.

g) Presupuesto:

3.157.885 pesetas.

h) Expediente núm. AT 11.827.

i) Técnico autor del proyecto:
Don Miguel A. Vázquez García.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 14 de diciembre 1982.
El consejero.

44 A los efectos prevenidos en el Art. 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

a) Peticionario:

Hidroeléctrica Española, S. A.

b) Domicilio:

Calderón de la Barca, 16 Alicante.

c) Lugar de la instalación:

Ctra. del Esparragal, término municipal de Calasparra.

d) Finalidad:

Dotar de suministro C.A.E.-82.

e) Características:

Línea eléctrica con origen en línea «Circunvalación Calasparra», final CTI «Ctra. Esparragal», longitud 724 metros, tensión de suministro 20.000 V, conductores Lac-28/2, aisladores Arvi-32 y Cadenas Anclaje, apoyos metálicos.

Centro de transformación tipo sobre poste, relación de transformación 20.000 $\pm$ 5%/398-230 V, potencia 25 KVA.

Se complementan las instalaciones con red aérea de baja tensión.

f) Procedencia materiales:

Nacional.

g) Presupuesto:

3.478.106 pesetas.

h) Expediente núm. AT 11.800.

i) Técnico autor del proyecto.
Francisco Arroyo Montánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 20 de diciembre 1982.
El director regional de Energía, Tecnología y Promoción.