

formación 20.000 $5 \pm 398-230$ V., potencia 100 KVA. Se complementan las instalaciones con una red aérea de baja tensión.

f) Procedencia de materiales: Nacional.

g) Presupuesto:

2.196.492 pesetas.

h) Expediente núm. AT 11.808.

i) Técnico autor del proyecto: Francisco Arroyo Montánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 7 de diciembre de 1982.
El Consejero. P. D.

14 A los efectos prevenidos en el Art. 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

a) Peticionario:

Hidroeléctrica Española, S. A.

b) Domicilio:

Calderón de la Barca, 16, Alicante-4.

c) Lugar de la instalación:

Castillo. T. M. de Mula.

d) Finalidad:

Dotar de suministro. CAE-82.

e) Características:

Línea eléctrica origen L/Postigos, final C.T.I. Castillo, longitud 672 m., tensión suministro 20.000 V., conductores LAC-28/2, aisladores Cadenas Anclaje y Arvi-32, apoyos metálicos. Centro de transformación tipo sobre poste, relación de transformación $20.000 \pm 5\%$, 398-230 V., potencia 50 KVA. Se complementan las instalaciones con una red aérea de baja tensión.

f) Procedencia de materiales: Nacional.

g) Presupuesto:

2.262.350 pesetas.

h) Expediente núm. AT 11.811.

i) Técnico autor del proyecto:

Francisco Arroyo Montánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en

el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 7 de diciembre de 1982.
El Consejero. P. D.

15 A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente.

a) Peticionario:

Hidroeléctrica Española, S. A.

b) Domicilio:

Calderón de la Barca, 16, Alicante-4.

c) Lugar de la instalación:

Camino de la Conejera, T. M. de Calasparra.

d) Finalidad:

Dotar de suministro. CAE-82.

e) Características:

Línea eléctrica con origen en L/Cañaverosa - Calasparra. Final C.T.I. Camino de la Conejera, longitud 916 m., tensión de suministro 20.000 V., conductores LAC-28/2, aisladores Cadenas Anclaje y Arvi-32, apoyos metálicos. Centro de transformación tipo sobre poste, relación de transformación 20.000-5%, 398-230 V., potencia 50 KVA. Se complementan las instalaciones con una red aérea de baja tensión.

f) Procedencia de materiales: Nacional.

g) Presupuesto:

3.479.534 pesetas.

h) Expediente núm. AT 11.812.

i) Técnico autor del proyecto:

Francisco Arroyo Montánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 7 de diciembre de 1982.
El Consejero. P. D.

Resolución sobre autorización de instalación eléctrica de alta tensión

16 Visto el expediente incoado en esta Consejería a instancias del peticionario, solicitando autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica

ca de alta tensión; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1713/72, de 30 de junio y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica.

a) Peticionario:

Hidroeléctrica Española, S. A.

b) Domicilio:

Calderón de la Barca, 16, Alicante-4.

c) Lugar de establecimiento:

Los Ambrosios-Raspay.

d) Término municipal afectado: Yecla.

e) Finalidad de la instalación:

Dotar de suministro, PLANER-82.

f) Presupuesto:

3.460.985.

g) Línea eléctrica:

Origen: L/. a C.T. Raspay.

Final: C.T.I. Los Ambrosios.

Longitud: 1.088 m.

Tensión de suministro: 20 KV.

Conductores: LAC-28/2.

Aisladores: Cadenas Anclaje y Arvi-32.

Apoyos: Metálicos.

h) Centro de transformación:

Tipo: Sobre poste.

Relación de transformación: $20.000 \pm 5\%$; 398-230 V.

Potencia: 25 KVA.

Otras características: Se completan las instalaciones con red de baja tensión.

i) Expediente número:

A.T. 11.695.

Las obras se ajustarán al proyecto presentado, con las modificaciones que se impongan en esta Resolución o pequeñas variaciones que puedan ser expresamente autorizadas, quedando sometidas a la inspección y vigilancia de esta Consejería.

El plazo para su terminación será de tres meses, debiendo el peticionario dar cuenta del comienzo y fin de las obras.

Se observarán los condicionados emitidos por las entidades afectadas.

Murcia, 10 de diciembre de 1982.— El Director Regional de Energía, Tecnología y Promoción.