- b) Denominación: Centro de Transformación Intemperie «Pozos Negros» y Acometida.
 c) Situación: Los Cazadores.
 d) Término/s Municipal/es: Mazarrón.
 e) Finalidad de la instalación: Distribución eléctrica.
 f) Características técnicas:

LÍNEA ELÉCTRICA.

Tipo: Aérea.
 Origen: Línea 11 kV Ballesta de CR Ramonete.
 Final: CTI Pozos Negros.
 Longitud: 7 metros.
 Tensión de suministro: 20 kV.
 Conductores: LA-56.
 Aisladores: U70BS.
 Apoyos: Metálicos.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Tipo: Intemperie.
 Relación de transformación: 11-20 kV / 400-230 V.
 Potencia: 100 KVA.

- g) Presupuesto de la instalación: 1.483.641,- Ptas.
 h) Procedencia de los materiales: Nacional.
 i) Ingeniero redactor del proyecto: D. Joaquín Villar Gómez, Ingeniero Técnico Industrial.
 j) Expediente n.º: 2E01AT3473

Lo que se hace público para conocimiento general para que pueda ser examinado el expediente en las oficinas de esta Dirección General, sita en C/ Nuevas Tecnologías, N.º 1, en horas de despacho al público y conforme se establece en el mencionado Real Decreto 1.955/2000, presentar por duplicado en dicho centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Murcia, 28 de mayo de 2001.—El Director General de Industria, Energía y Minas, P.A., el Subdirector General, **Juan Luis Terán Rivero**.

Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio**7489 Información pública de instalación eléctrica de alta tensión denominada Línea Subterránea de media tensión.**

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a Información Pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica, cuyas características principales son las que se señalan a continuación:

- a) Peticionario: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., C.I.F. / N.I.F. n.º A-95075578 y con domicilio en Avda. de los Pinos, s/n - MURCIA.
 b) Denominación: Línea Subterránea de Media Tensión.
 c) Situación: San Sebastián, Rosario y Val.

- d) Término/s Municipal/es: Alcantarilla.
 e) Finalidad de la instalación: Mejora del suministro.
 f) Características técnicas:

LÍNEA ELÉCTRICA.

Tipo: Subterránea.
 Origen: C.T. «San Sebastián».
 Final: C.T. «Rosario».
 Longitud: 145 metros.
 Tensión de suministro: 20 kV.
 Conductores: DHZ-1 3(1x150) mm² AL.
 Aisladores: —
 Apoyos: —

- g) Presupuesto de la instalación: 2.276.815,- Ptas.
 h) Procedencia de los materiales: Nacional.
 i) Ingeniero redactor del proyecto: D. Juan Luis Perea Ramírez, Ingeniero Técnico Industrial.
 j) Expediente n.º: 2E01AT3573

Lo que se hace público para conocimiento general para que pueda ser examinado el expediente en las oficinas de esta Dirección General, sita en C/ Nuevas Tecnologías, N.º 1, en horas de despacho al público y conforme se establece en el mencionado Real Decreto 1.955/2000, presentar por duplicado en dicho centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Murcia, 28 de mayo de 2001.—El Director General de Industria, Energía y Minas, P.A., el Subdirector General, **Juan Luis Terán Rivero**.

Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio**7490 Información pública de instalación eléctrica de alta tensión denominada Línea Subterránea de Media Tensión.**

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a Información Pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica, cuyas características principales son las que se señalan a continuación:

- a) Peticionario: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., C.I.F. / N.I.F. n.º A-95075578 y con domicilio en Avda. de los Pinos, s/n - MURCIA.
 b) Denominación: Línea Subterránea de Media Tensión.
 c) Situación: San Ana y Cura García Meseguer.
 d) Término/s Municipal/es: Alcantarilla.
 e) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
 f) Características técnicas:

LÍNEA ELÉCTRICA.

Tipo: Subterránea.
 Origen: L.S.M.T. 20 kV a C.T. Santa Ana.