

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

4. ANUNCIOS

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación
y Mar Menor

2082 Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión de producción denominada "Parque Solar Fotovoltaico Valladolides 23,84 MW e infraestructuras de evacuación", en los términos municipales de Murcia y Torre Pacheco. Expediente 4E23ATE05967.

A los efectos previstos en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en los artículos 122 y 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (modificado por el artículo 3 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Orden de 25-04-2001, de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 kV, se somete a Información Pública la siguiente solicitud, cuyas características principales son las que se señalan a continuación:

- a) Peticionario: Murum Solar, S.L. C.I.F./N.I.F.: B-88565726, domicilio en C/ María de Molina, n.º 39, 7.º D - 28006 Madrid.
- b) Objeto: Solicitud de la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión de producción.
- c) Denominación: Proyecto "Parque Solar Fotovoltaico Valladolides 23,84 MW e infraestructuras de evacuación"
- d) Situación: Polígono 12, parcelas 1 y 10; Polígono 57, parcelas 228 y 229.
- e) Término/s Municipal/es: Murcia y Torre Pacheco.
- f) Finalidad de la instalación: Producción, transformación y evacuación de energía eléctrica a las redes de transporte o distribución.
- g) Calificación de la instalación: Producción de energía eléctrica.
- h) Características técnicas:

Generación de energía eléctrica

Tipo: Instalación eléctrica de baja tensión de planta solar fotovoltaica en suelo con seguidor horizontal a un eje.

Número de generadores y potencia unitaria (Wp): 45.780 módulos bifaciales de 650 Wp

Potencia pico total instalada (MWp): 29,757 MWp

Inversores: 80 inversores de 300 kW de potencia cada uno (24 MW).

Tensión nominal en corriente alterna (V): 800 Vca

Estación transformadora

Tipo: Intemperie sobre estructura tipo skid.

Relación de transformación: 800 V/30.000 V

Número de centros de transformación: 4

Número de transformadores por centro de transformación y potencia unitaria (kVA): 1 de 6.600 kVA.

Potencia total (kVA): 26.400 kVA.

Número de celdas por centro de transformación: 3 (2 celdas de línea y 1 celda de protección con interruptor automático).

Línea eléctrica interior

Tipo (aérea; subterránea; aérea/subterránea): subterránea

Tensión (kV): 30 kV

Número de líneas: Cuatro

Origen: Celdas de línea de centros de transformación en proyecto

Final: Celdas de línea del centro de seccionamiento, protección y medida en proyecto

Longitud (m): 2.561,08 metros de longitud total en 4 circuitos.

L1-> 692 metros.

L2-> 448 metros

L3-> 707 metros

L4-> 708 metros

Conductores: tipo AL HEPRZ 18/30 kV de 3 x (1x95) mm²

Centro de seccionamiento, protección y medida

Tipo: Prefabricado.

Tensión nominal: 30 kV

Número de centros de seccionamiento: 1

Número de celdas por centro de seccionamiento: 9 (5 celdas de línea, 1 celda de protección con interruptor automático, 1 celda de protección con fusibles para transformador de equipos auxiliares, 1 celda de medida de tensión en barras y 1 celda de medida).

Otras características: 1 transformador para equipos auxiliares de 50 kVA

Línea eléctrica de evacuación

Tipo (aérea; subterránea; aérea/subterránea): aéreo/subterránea

Tensión (kV): 30 kV

Número de líneas: Una

Origen: Celda de línea del centro de seccionamiento, protección y medida en proyecto

Final: Celda de línea de la Subestación Elevadora "Fausita Solar" 30/220 kV objeto de proyecto aparte.

Longitud (m): 1.867 metros en aéreo y 2.987 metros en subterráneo

Conductores: tipo LA-280 en aéreo y AL XLPE 18/30 kV de 3 x (1x630) mm²

i) Presupuesto de la instalación: 18.951.770,00 € + 906.227,31

j) Ingenieros redactores de los proyectos: D. Francisco Martí Fajardo y Dña. María del Carmen Rubio.

k) Expediente n.º: 4E23ATE05967.

El extracto de la solicitud al que hace referencia el artículo 125 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica se hace público para conocimiento general, para que pueda ser examinado el expediente en las oficinas de esta Dirección General, sita en C/ Nuevas Tecnologías, n.º 1, en horas de despacho al público, y presentar por duplicado en dicho centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de treinta días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.R.M., que se podrán hacer por vía telemática, a través de la Sede Electrónica de la CARM, mediante el formulario Escrito de alegaciones u observaciones de información pública del procedimiento 7.

Murcia, a 23 de abril de 2025.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles Pérez.